



0061
del. 14.05.2017.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05262890014
Progressivo di invio: 1
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF1VVJ

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02402671206
Codice fiscale: 02402671206
Denominazione: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI
MANUTENCOOPSOCCOOP
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA POLI 4
CAP: 40069
Comune: ZOLA PREDOSA
Provincia: BO
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BO
Numero di iscrizioni: 436919
Capitale sociale: 109149600.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0513615111
Fax: 0516166807
E-mail: egiordani@manutencoop.it

Riferimento amministrativo

Riferimento: E. Giordani

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00343940839
Codice Fiscale: 00343940839
Denominazione: COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA ABATE CACCIOLA
CAP: 98030
Comune: GIARDINI NAXOS
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)
Numero documento: **7817003050**
Importo totale documento: **6940.96**
Causale: **CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SIE3 LOTTO 11 OPF DIGITALE PROT. 2511450 DEL 16.11.2015**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**
Identificativo ordine di acquisto: **2511450**
Data ordine di acquisto: **2015-11-16** (16 Novembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **6460095F06**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **20**
Identificativo ordine di acquisto: **2511450**
Data ordine di acquisto: **2015-11-16** (16 Novembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **6460095F06**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **CONSIP ENE SIE3-L11**
Data convenzione: **2013-12-20** (20 Dicembre 2013)
Codice Identificativo Gara (CIG): **6460095F06**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **GESTIONE UTENZE GESTIONE CALORE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **AC**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-09-01** (01 Settembre 2016)
Data fine periodo di riferimento: **2016-11-30** (30 Novembre 2016)
Valore unitario: **4490.93**
Valore totale: **4490.93**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **INFO**
Valore testo: **4oSAL 2015/2016**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **AC**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-09-01** (01 Settembre 2016)
Data fine periodo di riferimento: **2016-11-30** (30 Novembre 2016)
Valore unitario: **1198.38**
Valore totale: **1198.38**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **INFO**
Valore testo: **4oSAL 2015/2016**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **5689.31**
Totale imposta: **1251.65**
Esigibilità IVA: **3** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA vendite 22% Art. 17-ter DPR633/72 (Split Pay.)**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: 2017-02-28 (28 Febbraio 2017)

Termini di pagamento (in giorni): 30

Data scadenza pagamento: 2017-03-30 (30 Marzo 2017)

Importo: 5689.31

Codice IBAN: IT56A0200802515000030022274

Codice ABI: 02008

Codice CAB: 02515

Codice pagamento: 20170228-7817003050

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturasdi.gov.it

MANUTENCOOP

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

UFFICIO TECNICO

GEOM. CORRADO RAVIDA'

P.zza Abate Cacciola - 98030 - GIARDINI NAXOS (ME)

OGGETTO: MANUTENZIONE PROGRAMMATA MENSILE

PERIODO : SETTEMBRE - 2016

COMMITTENTE: COMUNE DI GIARDINI NAXOS

ESECUTRICE: MANUTENCOOP F.M.

C-PROGRAM_MESE SETTEMBRE-2016_COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CODICE DI FORNITURA	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CALDAIE			SPLIT(N°)	C. IDRICA	NOTE
			GENERATORI	CATEGORIA	COMBUSTIBILE			
15-001	SCUOLA MATERNA COLLODI	VIA FIRENZE	N.2	<35 KW	METANO	0	NO	
15-002	SCUOLA ELEMENTARE "SCHISO"	LUNGOMARE SCHISO'	N.4	35-350 KW	METANO	2	SI	
15-003	SCUOLA ELEMENTARE "CALCARONE"	C.DA CALCARONE	N.4	<35 KW	METANO	0	NO	
15-004	SCUOLA MEDIA CAPUANA	VIA LUIGI RIZZO	N.1	35-350 KW	METANO	3	0	
15-005	SCUOLA "ANDERSEN"	VIA LUIGI RIZZO	N.3	<35 KW	METANO	0	0	
15-006	SCUOLA ELEMENTARE	VIA LUIGI RIZZO	N.4	<35 KW	METANO	5	SI	
15-007	EDIFICIO COMUNALE ORTOGRANDE	VIA CATANIA	N.1	35-350 KW	METANO	12	0	
15-008	PALAZZO COMUNALE	PIAZZA ABBATE CACCIOLA	NESSUNA CALDAIA			32	0	
15-009	COMANDO VIGILI URBANI	VIA JANRUZZI	NESSUNA CALDAIA			8	0	
15-010	BIBLIOTECA COMUNALE	VIA VITTORIO EMANUELE	NESSUNA CALDAIA			0	0	
15-011	CENTRO DIURNO ANZIANI	VIA MASTROCICCIO	NESSUNA CALDAIA			2	SI	
15-012	CAMPO SPORTIVO	VIA VITTORIO EMANUELE	NESSUNA CALDAIA			0	SI	
15-013	PALESTRA COMUNALE	VIA MOSCATELLA	NESSUNA CALDAIA			0	SI	

COMMESSA - COMUNE DI GIARDINI MAXOS



Luogo di Fornitura ED-001


Città _____ VIA _____ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA MENSILE - SERVIZIO A 5.2.1**

ESECUZIONE DEL LAVORO

Materiali Impiegati:			
Cod.	Descrizione	Int.	Esito
RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO			
CON52111	Giro di ispezione generale	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CON52112	Ispezione di collettori, termometri, isolamenti, apparecchi	<input checked="" type="checkbox"/>	
CON52113	Rilievo consumi e registrazione dati	<input type="checkbox"/>	
SERBATOI DI RISERVA IDRICA			
CON52141	Verifica integrità/stato conservazione serbatoi/coibentazione	<input type="checkbox"/>	
CON52142	Controllo funzionalità e messa a punto regolatori di livello	<input type="checkbox"/>	
CON52143	Controllo di tenuta valvole di ritegno	<input type="checkbox"/>	
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE (autoclave)			
CON52611	Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	<input type="checkbox"/>	
CON52612	Controllo valvola reintegro	<input type="checkbox"/>	
CON52613	Verifica elementi di tenuta	<input type="checkbox"/>	
Note:			
N. ore _____		P = Positivo	
N. operatori _____		N = Negativo	
L'ESECUTORE		LA COMMITTENTE	
			



COMMESSA -COMUNE DI GIARDINI MANSO



Luogo di Fornitura SD-002

Città _____ VIA _____ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA MENSILE - SERVIZIO A 5.2.1**

ESECUZIONE DEL LAVORO

<i>Materiali impiegati:</i>			
Cod.	Descrizione	Int.	Esito
RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO			
CON52111	Giro di ispezione generale	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CON52112	Ispezione di collettori, termometri, isolamenti, apparecchi	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CON52113	Rilievo consumi e registrazione dati	<input type="checkbox"/>	
SERBATOI DI RISERVA IDRICA			
CON52141	Verifica integrità/stato conservazione serbatoio/coibentazione	<input type="checkbox"/>	
CON52142	Controllo funzionalità a messa a punto regolatori di livello	<input type="checkbox"/>	
CON52143	Controllo di tenuta valvole di ritegno	<input type="checkbox"/>	
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE (autoclave)			
CON52611	Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	<input type="checkbox"/>	
CON52612	Controllo valvola reintegro	<input type="checkbox"/>	
CON52613	Verifica elementi di tenuta	<input type="checkbox"/>	
Note:			
N. ore _____		P = Positivo	
N. operatori _____		N = Negativo	
L'ESECUTORE		LA COMMITTENTE	
			

COMMESSA - COMUNE DI GIARDINI NAXOS



Luogo di Fornitura ED003

Città _____ VIA _____ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento MANUTENZIONE PROGRAMMATA MENSILE - SERVIZIO A 5.2.1

ESECUZIONE DEL LAVORO

<i>Materie Impiegate</i>			
Cod.	Descrizione	Int.	Esito
RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO			
CONS2111	Giro di ispezione generale	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CONS2112	Ispezione di collettori, termometri, isolamenti, apparecchi	<input checked="" type="checkbox"/>	
CONS2113	Rilevo consumi e registrazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	
SERBATOI DI RISERVA IDRICA			
CONS2141	Verifica integrità/stato conservazione serbatoi/colibentazione	<input type="checkbox"/>	
CONS2142	Controllo funzionalità e messa a punto regolatori di livello	<input type="checkbox"/>	
CONS2143	Controllo di tenuta valvole di ritegno	<input type="checkbox"/>	
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE (autoclave)			
CONS2611	Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	<input type="checkbox"/>	
CONS2612	Controllo valvola reintegro	<input type="checkbox"/>	
CONS2613	Verifica elementi di tenuta	<input type="checkbox"/>	
Note:			
N. ore	_____	P = Positivo	
N. operatori	_____	N = Negativo	
L'ESECUTORE		LA COMMITTENTE	
			

COMMESSA - COMUNE DI GIARDINI MAXOS



Luogo di Fornitura ED. 004

Città _____ VIA _____ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento MANUTENZIONE PROGRAMMATA MENSILE - SERVIZIO A 5.2.1

ESECUZIONE DEL LAVORO

Materiali Impiegati:			
<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Int.</i>	<i>Esito</i>
RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO			
CON52111	Giro di ispezione generale	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CON52112	Ispezione di collettori, termometri, isolamenti, apparecchi	<input checked="" type="checkbox"/>	
CON52113	Rilievo consumi e registrazione dati	<input type="checkbox"/>	
SERBATOI DI RISERVA IDRICA			
CON52141	Verifica integrità/stato conservazione serbatoi/colbentazione	<input type="checkbox"/>	
CON52142	Controllo funzionalità e messa a punto regolatori di livello	<input type="checkbox"/>	
CON52143	Controllo di tenuta valvole di ritegno	<input type="checkbox"/>	
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE (autoclave)			
CON52611	Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	<input type="checkbox"/>	
CON52612	Controllo valvola reintegro	<input type="checkbox"/>	
CON52613	Verifica elementi di tenuta	<input type="checkbox"/>	
Note:			
N. ore	_____	P = Positivo	
N. operatori	_____	N = Negativo	
L'ESECUTORE		LA COMMITTENTE	
			

COMMESSA -COMUNE DI GIARDINI NAXOS



Luogo di Fornitura ED-005

Città _____ VIA _____ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA MENSILE - SERVIZIO A 5.2.1**

ESECUZIONE DEL LAVORO

<i>Materiali impiegati:</i>			
Cod.	Descrizione	Int.	Esito
RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO			
CON52111	Giro di ispezione generale	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CON52112	Ispezione di collettori, termometri, isolamenti, apparecchi	<input checked="" type="checkbox"/>	
CON52113	Rilievo consumi e registrazione dati	<input type="checkbox"/>	
SERBATOI DI RISERVA IDRICA			
CON52141	Verifica integrità/stato conservazione serbatoi/coibentazione	<input type="checkbox"/>	
CON52142	Controllo funzionalità e messa a punto regolatori di livello	<input type="checkbox"/>	
CON52143	Controllo di tenuta valvole di ritegno	<input type="checkbox"/>	
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE(autoclave)			
CON52611	Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	<input type="checkbox"/>	
CON52612	Controllo valvola reintegro	<input type="checkbox"/>	
CON52613	Verifica elementi di tenuta	<input type="checkbox"/>	
Note:			
N. ore _____		P = Positivo	
N. operatori _____		N = Negativo	
L'ESECUTORE		LA COMMITTENTE	
			

55 11111111111111111111

ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL SETTEMBRE- 2016

COMMESSA -COMUNE DI GIARDINI NAXOS



Luogo di Fornitura ED 106

Città _____ VIA _____ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento MANUTENZIONE PROGRAMMATA MENSILE - SERVIZIO A S.2.1

ESECUZIONE DEL LAVORO

<u>Materiali impiegati:</u>			
Cod.	Descrizione	Int.	Esito
RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO			
CON52111	Giro di ispezione generale	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CON52112	Ispezione di collettori, termometri, isolamenti, apparecchi	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CON52113	Rilevo consumi e registrazione dati	<input type="checkbox"/>	
SERBATOI DI RISERVA IDRICA			
CON52141	Verifica integrità/stato conservazione serbatoi/colibentazione	<input type="checkbox"/>	
CON52142	Controllo funzionalità e massa a punto regolatori di livello	<input type="checkbox"/>	
CON52143	Controllo di tenuta valvole di ritegno	<input type="checkbox"/>	
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE(autoclave)			
CON52611	Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	<input type="checkbox"/>	
CON52612	Controllo valvola reintegro	<input type="checkbox"/>	
CON52613	Verifica elementi di tenuta	<input type="checkbox"/>	
Note:			
N. ore	_____	P =	Positivo
N. operatori	_____	N =	Negativo
L'ESECUTORE		LA COMMITTENTE	
			

MINISTERO DELL'INTERNO

ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL SETTEMBRE- 2016 _____

COMMESSA - COMUNE DI GIARDINI NAXOS



Luogo di Fornitura ED-008

Città _____ VIA _____ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento MANUTENZIONE PROGRAMMATA MENSILE - SERVIZIO A 5.2.1

ESECUZIONE DEL LAVORO

Materiali Impiegati:			
Cod.	Descrizione	Int.	Esito
RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO			
CON52111	Giro di ispezione generale	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CON52112	Ispezione di collettori, termometri, isolamenti, apparecchi	<input checked="" type="checkbox"/>	
CON52113	Rilievo consumi e registrazione dati	<input type="checkbox"/>	
SERBATOI DI RISERVA IDRICA			
CON52141	Verifica integrità/stato conservazione serbatoi/coibentazione	<input type="checkbox"/>	
CON52142	Controllo funzionalità e messa a punto regolatori di livello	<input type="checkbox"/>	
CON52143	Controllo di tenuta valvole di ritegno	<input type="checkbox"/>	
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE (autoclave)			
CON52611	Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	<input type="checkbox"/>	
CON52612	Controllo valvola reintegro	<input type="checkbox"/>	
CON52613	Verifica elementi di tenuta	<input type="checkbox"/>	
Note:			
N. ore _____		P = Positivo	
N. operatori _____		N = Negativo	
L'ESECUTORE		LA COMMITTENTE	
			

COMMESSA -COMUNE DI GIARDINI MAXOS



Luogo di Fornitura 72003

Città _____ VIA _____ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA MENSILE - SERVIZIO A 5.2.1**

ESECUZIONE DEL LAVORO

<i>Materiali impiegati:</i>			
Cod.	Descrizione	Int.	Esito
RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO			
CONS2111	Giro di Ispezione generale	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CONS2112	Ispezione di collettori, termometri, Isolamenti, apparecchi	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CONS2113	Rilievo consumi e registrazione dati	<input type="checkbox"/>	
SERBATOI DI RISERVA IDRICA			
CONS2141	Verifica integrità/stato conservazione serbatoi/coibentazione	<input type="checkbox"/>	
CONS2142	Controllo funzionalità e messa a punto regolatori di livello	<input type="checkbox"/>	
CONS2143	Controllo di tenuta valvole di ritegno	<input type="checkbox"/>	
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE(autoclave)			
CONS2611	Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	<input type="checkbox"/>	
CONS2612	Controllo valvola reintegro	<input type="checkbox"/>	
CONS2613	Verifica elementi di tenuta	<input type="checkbox"/>	
Note:			
N. ore	_____	P = Positivo	
N. operatori	_____	N = Negativo	
L'ESECUTORE		LA COMMITTENTE	
			

COMMESSA -COMUNE DI GIARDINI NAXOS



Luogo di Fornitura ED.010

Città _____ VIA _____ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA MENSILE - SERVIZIO A 5.2.1**

ESECUZIONE DEL LAVORO

<i>Materiali impiegati:</i>			
Cod.	Descrizione	Int.	Esito
RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO			
CON52111	Giro di ispezione generale	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CON52112	Ispezione di collettori, termometri, isolamenti, apparecchi	<input checked="" type="checkbox"/>	
CON52113	Rilievo consumi e registrazione dati	<input type="checkbox"/>	
SERBATOI DI RISERVA IDRICA			
CON52141	Verifica integrità/stato conservazione serbatoi/coibentazione	<input type="checkbox"/>	
CON52142	Controllo funzionalità e messa a punto regolatori di livello	<input type="checkbox"/>	
CON52143	Controllo di tenuta valvole di ritegno	<input type="checkbox"/>	
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE (autoclava)			
CON52611	Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	<input type="checkbox"/>	
CON52612	Controllo valvola reintegro	<input type="checkbox"/>	
CON52613	Verifica elementi di tenuta	<input type="checkbox"/>	
Note:			
N. ore _____		P = Positivo	
N. operatori _____		N = Negativo	
L'ESECUTORE		LA COMMITTENTE	
			

1507747473-EDICIONP

ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL SETTEMBRE- 2016 _____

COMMESSA -COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Luogo di Fornitura SS 012



Città _____ VIA _____ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento MANUTENZIONE PROGRAMMATA MENSILE - SERVIZIO A S.2.1

ESECUZIONE DEL LAVORO

Materie impiegate:

Cod.	Descrizione	Int.	Esito
RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO			
CON52111	Giro di ispezione generale	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CON52112	Ispezione di collettori, termometri, isolamenti, apparecchi	<input checked="" type="checkbox"/>	
CON52113	Rilievo consumi e registrazione dati	<input type="checkbox"/>	
SERBATOI DI RISERVA IDRICA			
CON52141	Verifica integrità/stato conservazione serbatoi/coibentazione	<input type="checkbox"/>	
CON52142	Controllo funzionalità e messa a punto regolatori di livello	<input type="checkbox"/>	
CON52143	Controllo di tenuta valvole di ritegno	<input type="checkbox"/>	
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE(autoclave)			
CON52611	Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	<input type="checkbox"/>	
CON52612	Controllo valvola reintegro	<input type="checkbox"/>	
CON52613	Verifica elementi di tenuta	<input type="checkbox"/>	
Note:			
N. ore _____		P = Positivo	
N. operatori _____		N = Negativo	
L'ESECUTORE		LA COMMITTENTE	
			

55 MANUTENZIONE

ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL _____ SETTEMBRE - 2016 _____

COMMESSA - COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Luogo di Fornitura ED.013

Città _____ VIA _____ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento MANUTENZIONE PROGRAMMATA MENSILE - SERVIZIO A 5.2.1

ESECUZIONE DEL LAVORO

<i>Materiali impiegati:</i>			
Cod.	Descrizione	Int.	Esito
RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO			
CON52111	Giro di Ispezione generale	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CON52112	Ispezione di collettori, termometri, isolamenti, apparecchi	<input checked="" type="checkbox"/>	
CON52113	Rilevo consumi e registrazione dati	<input type="checkbox"/>	
SERBATOI DI RISERVA IDRICA			
CON52141	Verifica integrità/stato conservazione serbatoi/coibentazione	<input type="checkbox"/>	
CON52142	Controllo funzionalità e messa a punto regolatori di livello	<input type="checkbox"/>	
CON52143	Controllo di tenuta valvole di ritegno	<input type="checkbox"/>	
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE (autoclave)			
CON52611	Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	<input type="checkbox"/>	
CON52612	Controllo valvola reintegro	<input type="checkbox"/>	
CON52613	Verifica elementi di tenuta	<input type="checkbox"/>	
Note:			
N. ore _____			P = Positivo
N. operatori _____			N = Negativo
L'ESECUTORE		LA COMMITTENTE	
